

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГУ «Отдела образования Мартукского района
Управления образования Актыубинской области»



Н.Ашимов

2023 г.

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА**

(наименование учреждения)

Составлен : 09 августа 2023 г.

КГУ «Шевченковская общеобразовательная основная школа»

полное название, тип, № школы, год постройки, количество зданий, кирпичное

1986 года постройки

Район, село, улица, дом № : _Мартукский район, с. Шевченко, 10-жылдык Астана д4

Телефон: 73-1-94

Ф.И.О. директора школы: Ситмагамбетов А.Г

В соответствии с приказом № 619 от 09 августа 2023 года районного отдела образования проверка проводилась комиссией в составе:

1. Ашимова Н.Т. - Руководителя районного отдела образования
2. Ситмагамбетова А.Г. – директора школы
3. Габбасов А – руководителя районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
4. Щевелева А.А. – инженера РОО

Комиссией установлено следующее:

1. В 2023– 2024 учебном году в школе :26 учащихся, из них 26- 1 смена, 2(предшкола) средняя наполняемость классов : 1-9 кл.-3, 10-11 кл.- 0
2. Качество ремонта:
Капитального: не производился
Текущего побелка и покраска классов, коридоров собственными силами на сумму 421776,96
Замена окон ИП_Культуреев Жоламан На какую сумму: 4980000 тенге
3. Состояние пришкольного участка сколько на участке деревьев 150, в том числе фруктовых _60_, ягодных кустов: 50
Наличие цементированных площадок для мусоросборников: нет, их состояние
Учебно-опытный участок и его характеристика: нет
Ограждение территории школы и его состояние металлическая сетка, удовлетворительное
Спортивные сооружения и площадка, их размеры и техническое состояние: 130*130, удовлетворительное
4. Подготовка к новому учебному году:

Укомплектован учебным оборуд. согл; типовому перечню учебно-	Наличие перспективного плана	Наличие правил по технике безопасности и памяток для кабинетов общеоб. школ. их
--	------------------------------------	---

нагляд.пособийуч.оборудование		оборудов.кабинета	выпол.
Полностью	Частично		
	+	+	+

5. Готовность к занятием учебных мастерских и их характеристика:

Мастерские	Площадь	Кол-во раб.мест	Наличие оборудования и инструмента по норме	Тип школы	Освещенность	Электроснабжение и вентиляция
МПОД	71,2	10	частичное	Типовая, кирпичное	удовлетворительное	имеется

6. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

Наименование	Норма	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Компьютеры	42	42	35	имеется
Лингафонные кабинеты	-	-	-	-
Мультимедийные кабинеты	-	-	-	-

7. Размеры физкультурного зала, наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, его состояние: 154,8 кв.м., - удовлетворительное, имеется

8. Наличие столовой или буфета - 19,1 кв.м. число мест - 42

Обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью - имеется, удовлетворительное

Санитарное состояние - удовлетворительное

Условия для мытья рук - умывальники с проточной водой

9. Организация питьевого режима, наличие очистителей воды
удовлетворительное

10. Наличие медицинского, кабинетов - да

11. Кем осуществляется медицинский контроль над состоянием здоровья детей - ФАП Шевченко

12. Состояние школьной мебели в классах: удовлетворительное

13. Сведения о книжном фонде школьных библиотек:

Число книг - 4896

Брошюр, журналов - 186

Шк.учебников - 2156

Научно-педагогической и методической литературы - 335

14. Наличие и состояние ограждения не ниже 1,20 м. - удовлетворительное

15. Готовность школы к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентральное, печное), ее состояние: удовлетворительное

16. Опрессована ли отопительная система: ДА

17. Тип освещения в школе - (например: люминесцентное, ДРЛ-500 и т.д.)
удовлетворительное лампочки 150 ватт

18. Проверка сопротивления изоляции эл. сетей и заземления: имеется акт

Заключение акта подписывается лицом, ответственным за электричество школы.

19 Наличие и состояние противопожарного оборудования (огнетушители, пожарных щитов, 23 огнетушителя, пожарная сигнализация.) 5

20 Наличие и состояние водоснабжения - центральное газоснабжения (электроснабжения) - нет

канализация - требует ремонта

21.Состояния центральной вентиляций, возможности для соблюдения воздухообмена в школе - форточное

22. Получено безвозмездно от шефствующих организаций - нет

23. Заключение комиссии о готовности школы к новому учебному году .

Члены комиссии

(подпись, печать)

Габбасов А.

Ситмагамбетов А.Г.

Щевелев А.А.